

## А К Т

### проведения тренировочной эвакуации работников и детей из здания образовательного учреждения

г. Санкт-Петербург

28 апреля 2018 г.

#### 1. УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ.

- 1.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 Приморского района Санкт-Петербурга.
- 1.2. Этажность здания, степень огнестойкости: 2 этажа.
- 1.3. Количество основных эвакуационных выходов: 8 штук.
- 1.4. Количество обслуживающего персонала/педагогического персонала: 14/23 человека.
- 1.5. Общее количество детей: 301 человек.
- 1.6. В момент эвакуации в здании находилось детей: 202 человека.

#### 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ.

- 2.1. Способ оповещения: громкая связь.
- 2.2. Количество использованных выходов при эвакуации: 6 шт.
- 2.3. Время эвакуации работников и детей после оповещения: через 12 минут.
- 2.4. Нормативное время эвакуации: 20 минут.
- 2.5. Место сбора работников и детей после эвакуации: центральный вход в ГБДОУ.

#### 3. ВЫВОДЫ.

- 3.1. Эвакуацию работников и детей признать *удовлетворительной*.
- 3.2. Действия обслуживающего персонала/педагогического персонала признать *удовлетворительными*.
- 3.3. Действия членов ДПД признать *удовл./неудовл.: удовлетворительными*.

#### 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

---

Заведующий ГБДОУ детский сад № 27

Лахова А.В.

